

Sulmierzyce dnia 25 lipca 2013r.

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

***Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia***

ZP.271.1.14.2013.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzenice”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ponieważ w dokumentacji projektowej nie jest jednoznacznie określone czy do wyceny należy przyjąć kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania, czy kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania ?

Ponadto prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące pozycje:

- montaż wkładu kominowego
- montaż instalacji systemu bezpiecznej instalacji gazowej
- montaż instalacji elektrycznej i AKPiA kotłowni

Odpowiedzi:

Zamawiający wyjaśnia, iż w dokumentacji projektowej na schemacie kotłowni jest wyraźny opis kotła. Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW. Rysunek kotła stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień treści SIWZ. Kocioł jest w komplecie z automatyką i nie jest wymagana dodatkowa automatyka. Co prawda jest pokazany w kotłowni czujnik LPG ale jako opcja. Zamawiający nie wymaga jego zastosowania. Energia elektryczna do zasilania z normalnego gniazda zasilającego w pomieszczeniu.


Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt 13.3 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obowiązany jest wycenić wszelkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Załączone przedmiary robót zgodnie z zapisami pkt. 3.1 SIWZ służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią

podstawy obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Załączniki:

nr 1 - rysunek kotła

W imieniu Zamawiającego


Z up. WÓJTA
mgr Anna Szymborska
ZASTĘPCA WÓJTA