

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.15.2013.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce”.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie:

I.1. W Rozdziale 3 pkt. 3.1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający usuwa treść:

„Ponadto Dokumentacja Techniczna Producenta DTR, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji oraz karta gwarancyjna urządzenia musi być potwierdzona przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z załącznikiem B w/w normy”

i w to miejsce wstawia treść :

„Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń w stosunku do opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz pod warunkiem zastosowania urządzeń wykorzystujących połączoną technologię osadu czynnego i złoża biologicznego. Procesy oczyszczania muszą zachodzić w jednym zbiorniku, którego wytrzymałość pozwoli na zagłębienie powyżej 1,2 m.p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego. Zamawiający wymaga zastosowania zbiornika monolitycznego, nie dopuszcza zbiorników spawanych, zgrzewanych ze względu na możliwość niekontrolowanego wycieku ścieków zagrażającego środowisku. Udokumentowanie równoważności proponowanego rozwiązania technicznego leży po stronie Wykonawcy.”

I.2. W Rozdziale 6 pkt. 6.1.5 SIWZ (Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom) Zamawiający usuwa pkt 3 o brzmieniu „Dokumentacja Techniczna Producenta DTR, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji oraz karta gwarancyjna urządzenia potwierdzona przez laboratorium notyfikowane, które wykonywało badania zgodnie z załącznikiem B w/w normy”

GMINA SULMIERZYCE

I.3. W Rozdziale 10 SIWZ pkt. 10.12 (Opis sposobu przygotowywania ofert) istniejący zapis **ulega zmianie i przyjmuje treść:**

„Oferta przetargowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce”

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.08.2013r. Godz. 9¹⁵”

I.4. W Rozdziale 12 SIWZ pkt. 12.1 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) istniejący zapis **ulega zmianie i przyjmuje treść:**

*„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce nie później niż do dnia **09-08-2013 r. do godz. 9⁰⁰.**”*

I.5. W Rozdziale 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 12.3 istniejący zapis **ulega zmianie i przyjmuje treść:**

*„Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **09-08-2013r. o godz. 9¹⁵** w sali konferencyjnej (pok. nr 9) Urzędu Gminy Sulmierzyce”*

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje **do dnia 09-08-2013 r. do godz. 9⁰⁰.**

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek