

Zamawiający  
GMINA SULMIERZYCE  
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
NIP 508-00-18-848  
Regon 590648184

## **Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.1.15.2013.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce”.

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### **Treść zapytania:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalni, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3 +A1:2009 ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza do montażu oczyszczalni w których część badań została wykonana w laboratoriach akredytowanych lub w innych jednostkach badawczych ?
3. Czy Zamawiający dopuści do zamontowania oczyszczalni, na które producent wystawi dokumenty – zdjęcia obrazujące zewnętrzną oraz wewnętrzną budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, z których będzie wynikało jak zachodzi proces oczyszczania ścieków z opisem technologii, sposobu montażu potwierdzone przez producenta, że urządzenie widoczne na załączonych dokumentach zostało przebadane przez laboratorium notyfikowane, posiada pełne raporty z badań zgodnie z procedurami normy PN-EN 12566-3 +A1:2009 wymienionymi w tab. 1 str. 17 i jest znakowane znakiem CE ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza montaż oczyszczalni w inny sposób niż określony w trakcie badań w laboratorium notyfikowanym zgodnie z normą PN-EN 12566-3 +A1:2009 ?

### **Odpowiedź:**

Ad.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 3 pkt. 3.1 SIWZ „Wbudowywane urządzenia muszą być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, **które jako całość podlegają badaniom**”. Zamawiający **nie dopuszcza** wbudowania oczyszczalni, które nie zostały przebadane jako całość przez laboratorium notyfikowane zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3 +A1:2009.

---

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57  
www.sulmierzyce.info  
e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  
NIP 508-00-18-848

# GMINA SULMIERZYCE

---

- Ad.2. Zamawiający **nie dopuszcza** wbudowania oczyszczalni, w których część badań została wykonana w laboratoriach akredytowanych lub w innych jednostkach badawczych.
- Ad.3. Zamawiający informuje, iż
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 3 pkt. 3.1 SIWZ „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3 + A1:2009 oraz muszą być oznakowane znakiem CE. Wbudowywane urządzenia muszą być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami, które jako całość podlegały badaniom. **Zamawiający wymaga załączenia do oferty pełnych raportów z badań dla konkretnego typoszeregu urządzeń wystawionych przez laboratorium notyfikowane.** Raport bezwzględnie musi zawierać informację o skuteczności oczyszczania ścieków, wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników, wodoszczelności oraz trwałości materiału, z którego wykonane są zbiorniki”
  - zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6 pkt. 6.1.5 SIWZ Zamawiający w celu wykazania, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom wymaga załączenia do oferty „Deklaracji zgodności oferowanej przydomowej oczyszczalni ścieków z normą PN-EN 12566-3 + A1:2009 potwierdzonej certyfikatem / świadectwem / atestem głównym wraz z raportami z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane. Raport bezwzględnie musi zawierać informację o skuteczności oczyszczania ścieków, wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników, wodoszczelności oraz trwałości materiału, z którego wykonane są zbiorniki.”
- Ad.4. Zamawiający **nie dopuszcza** montażu oczyszczalni w inny sposób niż określony w trakcie badań w laboratorium notyfikowanym zgodnie z normą PN-EN 12566-3 +A1:2009.

*W imieniu Zamawiającego*

**WÓJT**

*/-/*

*mgr Gabriel Orzeszek*