

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.5.2014.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sulmierzycach”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania 1:

1. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej ze schematami otwierania, rodzajem szklenia, okuć, koloru itp.
2. Jaki rodzaj drzwi należy wbudować i w jakiej ilości (brak stosownego rysunku) ?

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 14 marca 2014r. dokonał Modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z informacją dot. wymaganych parametrów.

Treść zapytania 2:

1. W przedmiarze robót poz. 9 wpisano zakup i montaż nowego zadaszania wejścia. W projekcie budowlanym brak jakichkolwiek informacji odnośnie tego zadaszania. Proszę o dokładne wskazanie z jakich materiałów należy wykonać zadaszanie, a także podać jego wymiary, gdyż rysunki nie są zwymiarowane.
2. W przedmiarze poz. 36 wpisano docieplenie styropapą. Proszę o podanie czy styropapa ma być laminowana jednostronnie czy dwustronnie.
3. W przedmiarze poz. 11 występuje wymiana drzwi na metalowe. Proszę o określenie koloru.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający w dniu 14 marca 2014r. dokonał Modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie dokumentacji o rysunki uzupełniające elewacji (inwentaryzacja), na których wskazano miejsca montażu

GMINA SULMIERZYCE

zadaszeń z poliwęglanu, miejsce wymiany blachy na zadaszeniu oraz podano wymiary zadaszeń.

2. Zamawiający w dniu 14 marca 2014r. dokonał Modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o wymagania dot. wykonania pokrycia dachowego ze wskazaniem wymagań odnośnie materiałów, które wykonawca obowiązany jest wbudować.
3. Wymienione drzwi metalowe winny mieć kolor brązowy.

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Rozdziałem 13 pkt 13.3 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie w formie ryczału. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obowiązany jest wycenić wszelkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Załączone przedmiary robót zgodnie z zapisami Rozdziału 3 SIWZ służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią podstawy obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.sulmierzyce.biuletyn.net

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info*

e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848