

Zamawiający  
GMINA SULMIERZYCE  
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
NIP 508-00-18-848  
Regon 590648184

## **Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.1.7.2014.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 109253E od miejscowości Nowa Wieś do miejscowości Sulmierzyce”.

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### **Treść zapytania:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu oferty pkt 12) należy wymienić wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.
2. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno – bitumicznych o mniejszym uziarnieniu zgodnie z WT2 niż opisane w projekcie wykonawczym ?
3. Czy Inwestor posiada przekroje poprzeczne do obliczenia robót ziemnych (wykop/nasyp) oraz powierzchni poszerzeń i zahumusowań. Prośba o zamieszczenie.
4. Prosimy o zamieszczenie rysunków technicznych dotyczących wykonania przebudowy przepustu fi 1200 pod korona drogi wraz z rysunkami wykonania zbrojenia murków czołowych przepustu.
5. Czy materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy ?
6. Czy Inwestor dopuszcza czasowe zamknięcie drogi na czas wykonywania przebudowy przepustu pod korona drogi oraz układania warstw bitumicznych ?
7. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie siatki przeciwspekaniowej na połączeniach poszerzeń z istniejącą konstrukcją drogi ? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów siatki, ilości oraz rysunku szczegółu wykonania.
8. Wnosimy o zmianę zapisu ust. 6 i 8 § 10 projektu umowy poprzez skrócenie terminu niezgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo z 14 na 7 dni. Mając na względzie planowany harmonogram realizacji umowy, charakter czynności, jak również fakt, iż ustawa Pzp nie nakłada z góry określonych terminów, w konsekwencji czego Zamawiający ustala przedmiotowy termin, zmianę należy uznać za zasadną.

# GMINA SULMIERZYCE

---

## Odpowiedź:

- Ad.1. Zamawiający potwierdza, iż w formularzu oferty pkt 12) należy wymienić wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.
- Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego zgodnie z WT-2 z 2010r. przy uwzględnieniu obciążenia ruchem KR1.
- Ad.3. Zamawiający nie dysponuje przekrojami poprzecznymi do obliczenia robót ziemnych oraz powierzchni poszerzeń i zahumusowań.
- Obmiary dot. robót ziemnych (wszystkie etapy) oraz objętości nasypów koniecznych do wykonania skarp i obliczenia pow. zahumusowania (dot. etapu 3 na odcinku od km 0+000,00 do km: 0+310,00) zostały wyliczone na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej załączonej do dokumentacji projektowej (rys. nr 1) uzupełnionej o pomiar własny jednostki projektowej, wykonany przez uprawnionego geodetę.
- Szczegółowe obliczenia powierzchni poszerzenia jezdni przedstawione zostały w Projekcie budowlano-wykonawczym - Część B pkt. 3.1 opisu technicznego.
- Ad.4. Zamawiający nie dysponuje rysunkami technicznymi dot. wykonania przebudowy przepustu ani też rysunkami zbrojenia murków czołowych przepustu. Zamawiający nie widzi konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o wnioskowany rysunek ponieważ remont przepustu dotyczy odtworzenia stanu pierwotnego z zachowaniem istniejących parametrów a w szczególności: średnicy rury, gabarytów ścianek czołowych, rzędnych posadowienia wlotu i wylotu. Szczegółowy opis przepustu objętego przebudową został zawarty w Projekcie budowlano-wykonawczym pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 109253 E od miejscowości Sulmierzyce do miejscowości Nowa Wieś – ETAP 3” - Część B pkt. 3.5 opisu technicznego. Zbrojenie murków należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Ad.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 projektu umowy „Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, stanowią własność Wykonawcy i winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm).”
- Ad.6. Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie drogi na czas wykonywania przebudowy przepustu pod koroną drogi oraz układania warstw bitumicznych.
- Ad.7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania siatki przeciwpękaniowej
- Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu ust. 6 i 8 § 10 projektu umowy.

*W imieniu Zamawiającego*

**Z up. WÓJTA**

*/-/*

***mgr Anna Szydłowska***

SEKRETARZ GMINY

---

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57  
www.sulmierzyce.info  
e-mail: sulmierzyce@gminywp.pl*

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020  
NIP 508-00-18-848*