

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.19.2014.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wydrzyna”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

„Proszę o następujące wyjaśnienia:

Roboty instalacyjne:

W projekcie branży instalacji sanitarnych ujęte są materiały:

1. Zawór antyskażeniowy śr. 25,
2. Detektor gazu propan,
3. Sygnalizator akustyczny optyczny,
4. Reduktor ciśnienia II ST z zaworem szybkozamykającym BSV-6,
5. Zawór odcinający do współpracy z detektorem gazu ZB,
6. Filtry do gazu

Brak tych materiałów w przedmiarze – jeżeli należy doliczyć, prosimy o dokładne określenie średnic i typów.

Roboty budowlane:

1. Wyposażenie – fotele, krzesła, stół, stół do bilarda, tenisa – czy w zakresie tego przetargu
2. Poz. 107 – dostarczenie i montaż pojemnika z tworzyw na śmieci i odpady – 1 szt – proszę określić wielkość i rodzaj.
3. Ziemia z wykopów, pozostaje w gestii Inwestora, czy należy wywieźć.

Wyjaśnienia pozwolą wszystkim oferentom wycenić zakres prac zgodnie z Państwem oczekiwaniemi.”

GMINA SULMIERZYCE

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszt zakupu oraz montażu materiałów wyszczególnione w opisie instalacyjnym, a nie ujętych w przedmiarach robót należy doliczyć do kosztów inwestycji.

Średnica przyłącza gazowego zgodnie z dokumentacją projektową wynosi DN 25 i taką średnicę należy przyjąć dla reduktora i zaworu odcinającego umieszczonego w szafce naściennej budynku.

Filtr gazowy DN 20 należy zamontować przed kotłem. Typ armatury gazowej opisano w dokumentacji projektowej (Instalacje wewnętrzne wod-kan, co i gazowa pkt. 2.5.3).

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Rozdziałem 13 pkt 13.3 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obowiązany jest wycenić wszelkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Załączone przedmiary robót zgodnie z zapisami Rozdziału 3 SIWZ służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią podstawy obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, iż zakup wyposażenia tj. foteli, krzeseł, stołu, stołu bilardowego oraz stołu do tenisa, a także pojemnika z tworzywa na śmieci i odpady nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Elementy te zostały umieszczone na rysunek jako przykładowa aranżacja wnętrz.

Zamawiający informuje, iż ziemię z wykopów Inwestor planuje wykorzystać do wyrównania terenu wokół budynku. Nadmiar ziemi stanowi własność Wykonawcy i na jego koszt winien zostać usunięty z terenu inwestycji.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek