

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.4.2015.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej z odwodnieniem na działce nr 150 w miejscowości Dąbrówka gmina Sulmierzyce oraz remont drogi gminnej nr 101363E w miejscowości Antoniówka gmina Sulmierzyce”.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie:

I.1. W Rozdziale 10 SIWZ pkt. 10.12 (Opis sposobu przygotowywania ofert) istniejący zapis **ulega zmianie i przyjmuje treść:**

„Oferta przetargowa na budowę ścieżki rowerowej z odwodnieniem na działce nr 150 w miejscowości Dąbrówka gmina Sulmierzyce oraz remont drogi gminnej nr 101363E w miejscowości Antoniówka gmina Sulmierzyce”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.07.2015r godz. 10¹⁵

I.2. W Rozdziale 12 SIWZ pkt. 12.1 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) istniejący zapis **ulega zmianie i przyjmuje treść:**

*„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce nie później niż do dnia **15-07-2015r. do godz. 10⁰⁰.**”*

I.3. W Rozdziale 12 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 12.3 istniejący zapis **ulega zmianie i przyjmuje treść:**

*„Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **15-07-2015r. o godz. 10¹⁵** w sali konferencyjnej (pok. nr 18) Urzędu Gminy Sulmierzyce”*

I.4. W projekcie umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ) Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 4 który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu umowy koszt wykonania i opracowania wyników

GMINA SULMIERZYCE

badań kontrolnych przez uprawnione laboratorium. Ich celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy, kruszywa łamanego, pospółki, betonu, kostki betonowej itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane: warstwy asfaltowe, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa betonowa nawierzchnia z kostki itp.) spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Do badań należy przyjąć pobranie co najmniej:

- jednej próbki na 100 mb dla pojedynczo wykonanej warstwy konstrukcyjnej w przypadku ciągu ścieżki rowerowej.
- jednej próbki na 100 mb dla pojedynczo wykonanej warstwy dla każdego pasa ruchu ruchu (strona prawa i lewa).

Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Miejsce pobrania próbek wskaże losowo Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Rodzaj badań materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy wykonanej z tychże materiałów określa STWiOR (Dodatek nr 8 i 10 SIWZ).”

- I.5. W projekcie umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ) Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 5 który otrzymuje brzmienie:

„Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutilizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm) z wyjątkiem destruktu uzyskanego w wyniku frezowania nawierzchni. Destrukt ten stanowi własność Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest przetransportować go na własny koszt na plac przy ul. Objazdowej 2 w Sulmierzycach.”

- I.6. Ponadto Zamawiający informuje, iż w Dokumentacji projektowej dla Zadania 1 (Dodatek nr 7 do SIWZ) na rysunku nr 3 w schemacie „Przekrój konstrukcyjno – normalny” skala 1:50 omyłkowo wpisano wykonanie warstw jak na poszerzeniu drogi. Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robót powinno być: podłoże naturalne; istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej sfrezowana – gr. 2 cm; warstwa ścieralna asfaltobet. SMA grubości 4 cm.”

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje **do dnia 15-07-2015r. do godz. 10⁰⁰**.

W imieniu Zamawiającego

W Ó J T

/-/

mgr Gabriel Orzeszek