

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.4.2015.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej z odwodnieniem na działce nr 150 w miejscowości Dąbrówka gmina Sulmierzyce oraz remont drogi gminnej nr 101363E w miejscowości Antoniówka gmina Sulmierzyce”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

1. Zgodnie z Projektem Budowlanym – Budowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce – Kalisko w zakresie budowy ścieżki rowerowej z odwodnieniem w Dąbrówce Gmina Sulmierzyce, pkt. 3 Projektowane zagospodarowanie terenu – projektuje się położenie nowej warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm na całym przebudowywanym odcinku. Zgodnie z przedmiarem robót – Przebudowa drogi powiatowej 1500E – budowa ścieżki w m. Dąbrówka, pkt. 6.1 i 6.2 należy wykonać warstwę ścieralną asfaltową grubości 6,0 cm. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie grubości projektowanej warstwy ścieralnej.
2. Zgodnie z Projektem Budowlanym – Budowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce – Kalisko w zakresie budowy ścieżki rowerowej z odwodnieniem w Dąbrówce Gmina Sulmierzyce, pkt. 5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu – projektuje się ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm. Zgodnie z przedmiarem robót – Przebudowa drogi powiatowej 1500E – budowa ścieżki w m. Dąbrówka, pkt. 3.4 należy ułożyć krawężnik kamienny o wymiarach 15x30 cm. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie rodzaju materiału krawężnika, który należy ułożyć.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
4. Prosimy o informację po czyjej stronie jest wycinka drzew ? Jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz ze wskazaniem miejsca odwozu materiału z wycinki.
5. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew.
6. Czy Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową w celu umożliwienia Wykonawcy wycinką drzew w okresie lęgowym ptaków jeżeli zajdzie taka potrzeba ?
7. Czy w związku z prowadzeniem wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków Zamawiający przewiduje konieczność przedstawienia opinii ornitologa dotyczącej możliwości

GMINA SULMIERZYCE

przeprowadzenia wycinki ? Jeżeli tak, po czyjej stronie leży uzyskanie opinii ornitologa ? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysowej ma być uwzględniony koszt ?

8. Czy w związku z prowadzeniem wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków Zamawiający przewiduje konieczność działań kompensacyjnych w postaci przenoszenia ewentualnych siedlisk ptaków chronionych ? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie po czyjej stronie leży wykonanie działań kompensacyjnych ? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysowej koszt ma być uwzględniony.
9. Prosimy o informację, czy destrukcja z frezowania nawierzchni bitumicznej jest własnością Zamawiającego, Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca odowzu.
10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju skały niż bazalt spełniającej wymagania szczegółowych specyfikacji technicznych ?
11. Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy zastosować jednowarstwowe krawężniki betonowe uliczne (ze względów technologicznych krawężniki jednowarstwowe zostały wycofane z produkcji). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania krawężników dwuwarstwowych o takich samych wymiarach i parametrach ?
12. Specyfikacje dotyczące galanterii betonowej opierają się na staruch nieobowiązujących już normach. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie europejskich, obowiązujących norm ?
13. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.
14. Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania słupków oznakowania pionowego bez szwu ?

Odpowiedzi:

Ad. pytania nr 1 i 2 – Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, opisie technicznym oraz STWiOR. Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 pkt 13.3 SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie w formie ryczałtu. Załączone przedmiary robót zgodnie z postanowieniami Rozdziału 3 pkt. 3.3 SIWZ służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią podstawy obliczenia ceny przez Wykonawcę.

Ad. pytanie nr 3 – Zamawiający informuje, iż dysponuje prawomocną decyzją – pozwoleniem na budowę dla Zadania 1 oraz zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę dla Zadania 2. Oba dokumenty zachowują ważność na okres wykonania zamówienia wskazany przez Zamawiającego.

Ad. pytania nr 4, 5, 6, 7 i 8 – Zamawiający informuje, iż zakres przedmiotowego zamówienia nie przewiduje wycinki drzew. Zgodnie z Modyfikacją treści SIWZ z dnia 6 lipca 2015r. „krzewy kolidujące z przebiegiem przebudowywanej drogi Wykonawca obowiązany jest wykarczować. Zamawiający szacuje wartość karczowania na 0,18 ha. Wykarczowane pnie, gałęzie i karpiny Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z ustawą o odpadach.” Zamawiający informuje, iż pod pojęciem krzewy kolidujące z przebiegiem przebudowywanej drogi rozumie pojedyncze odrosty, których usunięcie nie wymaga decyzji – pozwolenia na wycinkę.

Ad. pytanie nr 9 – Zamawiający informuje, iż zgodnie z Modyfikacją treści SIWZ z dnia 1 lipca 2015r. „Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm) **z wyjątkiem**

GMINA SULMIERZYCE

destruktu uzyskanego w wyniku frezowania nawierzchni. Destrukt ten stanowi własność Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest przetransportować go na własny koszt na plac przy ul. Objazdowej 2 w Sulmierzycach.”

Ad. pytanie nr 10 – Zamawiający informuje, iż zgodnie z Wyjaśnieniami treści SIWZ II z dnia 8 lipca 2015r. „materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej ma być kruszywo naturalne ze skały magmowej, przeobrażonej lub osadowej, przy czym nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa winna wynosić do 2%.”

Ad. pytanie nr 11 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania krawężników dwuwarstwowych o wymiarach i parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej.

Ad. pytanie nr 12 – Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie w stosunku do galanterii betonowej obowiązujących norm europejskich.

Ad. pytanie nr 13 – Zamawiający informuje, iż Wykonawcę obowiązują postawienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi dodatkami.

Ad. pytanie nr 14 – Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania słupków oznakowania pionowego bez szwów.

W imieniu Zamawiającego

W Ó J T

/-/

mgr Gabriel Orzeszek

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info*

e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848