

GMINA SULMIERZYCE

Sulmierzyce dnia 30 czerwca 2016r.

Zamawiający
GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.4.2016.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych w miejscowości Kodrań gmina Sulmierzyce”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno - asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-1 wydanie 2010 ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia ? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i w jakiej ilości ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia ? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno - asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia ?
5. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia ?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno - asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-1 wydanych w 2010r.
- Ad.2. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia.

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl*

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848*

GMINA SULMIERZYCE

-
- Ad.3. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie do wszystkich mieszanek mineralno - bitumicznych jedynie kruszyw łamanych o nasiąkliwości WA24 do 0,9%. Zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej 100%.
- Ad.4. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stosowania mieszanek mineralno - asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych.
- Ad.5. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stosowania destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info*

e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848