

1803 + 1186  
20.08. 2016  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Anna Szydlowska

Rogowiec-Kurnos, dn. 03/08/2016 r.

L. dz. 08-RP-004588-2016

Urząd Gminy Sulmierzyce

ul. Urzędowa 1

98 – 338 Sulmierzyce

Nr odbiorcy 80000537

03.08.2016  
INSPEKTOR  
mgr Justyna Urbańska

**Dotyczy: Wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2016 r. informujemy, że wyrażamy zgodę na przeniesienie układu pomiarowego nr 90012146 zlokalizowanego w budynku świetlicy w miejscowości Ostrołęka dz. 46 do szafki pomiarowej na zewnątrz budynku. Poniżej podajemy warunki techniczne dla układu pomiarowego :

1. Zabudować szafkę pomiarową termoutwardzalną, na urządzenie pomiarowe wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym na zewnętrznej ścianie budynku w miejscu widocznym od strony ulicy. Szafkę pomiarową należy zainstalować w taki sposób, aby dolna krawędź znajdowała się na wysokości minimum 1m a górna na wysokości maksymalnie 1.8m.
2. Szafkę pomiarową jednokomorową wyposażać należy w listwy zaciskowe (dopływową i odpływową), tablicę licznikową i tablicę pod zegar sterujący. Listwę dopływową oraz zabezpieczenie przedlicznikowe należy przystosować do indywidualnego skutecznego oplombowania z jednoczesnym zachowaniem dostępu do napędu tego zabezpieczenia.
3. Ułożyć po liniach prostych od miejsca zamocowania przyłącza na budynku do szafki pomiarowej, po zewnętrznej elewacji budynku rury osłonowe odporne na promieniowanie UV o średnicy 50 mm2 oraz kabel wż.
4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować samoczynny wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy o  $I_{max}=10[A]$ , zamontowany obok licznika, w obudowie przystosowanej do indywidualnego skutecznego oplombowania.
5. Zainstalować zabezpieczenia zalicznikowe i obwodowe typu : wyłączniki instalacyjne z członem zwarciovym i przeciążeniowym w budynku.
6. Skrzynkę złączowo-pomiarową wyposażać w zamek typu Master-Key.
7. Licznik o numerze 90015140 do demontażu po rozwiązaniu kompleksowej umowy sprzedaży.

Całość prac należy wykonać w uzgodnieniu z RE Bełchatów własnym kosztem i staraniem przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, a wprowadzone zmiany oraz pozostałe informacje dotyczące zasilanego obiektu nanieść na załączonym zgłoszeniu gotowości instalacji elektrycznej do podłączenia i oświadczeniu. Termin rozpoczęcia realizacji prac należy uzgodnić z Wydziałem Usług Dystrybucyjnych ,tel. nr 44 6349231 – Pan Ryszard Czeczotka. Następnie niezwłocznie po ich zakończeniu prosimy o zgłoszenie się wraz z załącznikami do siedziby Rejonu Energetycznego pok.100 w celu wystawienia przez nas „Potwierdzenie możliwości



świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” z którym należy udać się do wybranej spółki sprzedaży energii w celu zawarcia lub aktualizacji umowy.

Informacje dodatkowe dotyczące zasilanego obiektu po przebudowie:

- a. przyłącze - AsXSn 4 x 16 mm<sup>2</sup> - istniejące
- b. zabezpieczenie przedlicznikowe - 10 [A];
- c. moc przyłączeniowa - 5 kW
- d. stacja transformatorowa 15/0,4 kV - 8- 1459 Ostrołęka 2
- e. miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy
- f. granica własności urządzeń elektroenergetycznych - jak dla miejsca dostarczania energii elektrycznej.

Bliższe informacje odnośnie terminu i sposobu realizacji prac można uzyskać u Pana Ryszarda Czeczotki pod telefonem nr 44 6349231 natomiast w zakresie zapisów przedmiotowego pisma u Pana Zbigniewa Markiewicza pod telefonem nr 44 6349310. Termin ważności niniejszego pisma upływa 03.08.2017r.

W powyższej sprawie można złożyć odwołanie do Rejonu Energetycznego Bełchatów w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma podając potrzebne zmiany i uzasadnienie.

Wydział Przyłączania i Rozwoju

Kierownik  
Zbigniew Markiewicz

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź - Teren  
Rejon Energetyczny Bełchatów

Dyrektor Rejonu  
Zbigniew Kuchciak  
(1)

Do wiadomości:

1. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi BOK Bełchatów – wysyłka INFOS

Załączniki:

1. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z przepisami- 1 szt.
2. Zgłoszenie gotowości instalacji do załączenia - 1 szt.

Kopia: RE Bełchatów

**Wszelką korespondencję w sprawie prosimy kierować na adres:  
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Bełchatów, 97-400 BEŁCHATÓW,  
Rogowiec-Kurnos, Wydział Przyłączania i Rozwoju**