

Zamawiający  
GMINA SULMIERZYCE  
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
NIP 508-00-18-848  
Regon 590648184

## **Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

IZP.271.1.6.2017.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg w zakresie remontu nawierzchni jezdni, zjazdów oraz budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Sulmierzyce”.

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### **Treść zapytania:**

„W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację w/w zadania Wykonawca zwraca się z niżej wymienionymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (dalej: MMA) na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to w jakiej ilości i do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych i dolomitowych do produkcji MMA na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie MMA modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to o których warstwach Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji MMA na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
5. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pyłów mineralnych ( powstałych w procesie produkcyjnym MMA) do produkcji MMA na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
6. W jaki sposób Zamawiający przewiduje kontrolę jakości wyprodukowanej MMA na potrzeby niniejszego zamówienia? Czy Zamawiający zamierza zlecić laboratorium zewnętrznemu badania ( np. odwierty w celu potwierdzenia grubości wbudowanej warstwy MMA, analiza sitowa, badanie Marshalla, ekstrakcja itp.) w celu zweryfikowania zgodności MMA z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi normami i przepisami?
7. Na ile lat przewidziana jest trwałość konstrukcji nawierzchni drogi?

## GMINA SULMIERZYCE

8. Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, kruszywo itp.?
9. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z chalcedonu bądź jakkolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?
10. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z niesortu bądź jakkolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego czyli: kruszywa pochodzącego z recyklingu (przekrusz betonowy, ceglany itp.) bądź kruszywa odpadowego (z odpadów przemysłowych, np. żużle wielkopieczowe, paleniskowe, popioły lotne itp.)? Czy Zamawiający przewiduje jakkolwiek udział materiałów w postaci: kruszywa pochodzącego z recyklingu oraz kruszywa odpadowego ? Jeśli tak, to w jakich rozwiązaniach konstrukcyjnych?
12. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego oraz o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów.
13. W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy.
14. Czy dopuszczona jest możliwość stabilizacji metodą „na miejscu”?
15. Czy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających?
16. Proszę o określenie kto będzie stroną (przedstawicielem Zamawiającego) upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcą.”

### Odpowiedź:

- Ad1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia.
- Ad2. Do produkcji MMA Zamawiający dopuszcza do zastosowania kruszywa o nasiąkliwości WA 24 nie przekraczającej 0,9%, odporności na rozdrabnianie LA max. 30 i wskaźniku mrozoodporności max f2.
- Ad3. Zamawiający nie dopuszcza stosowania MMA modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych.
- Ad4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu złomu papy do produkcji MMA.
- Ad5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania pyłów mineralnych (powstałych w procesie produkcyjnym MMA) do produkcji MMA.
- Ad6. Zamawiający informuje, iż nie wyklucza zlecenia zewnętrznemu laboratorium badań MMA, jednakże to na wykonawcy spoczywa podstawowy obowiązek wykonania badań wbudowanej masy tj. ekstrakcji, zagęszczenia, wolnych przestrzeni oraz zawartości asfaltu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla ul. Białodrzew badania MMA należy wykonać w oparciu o wytyczne określone WT 2 2008.
- Ad7. Zamawiający informuje, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji. W zależności od zobowiązania Wykonawcy zawartego w złożonej ofercie okres ten będzie wynosił od 5 do 7 lat i taki też będzie okres trwałości konstrukcji nawierzchni drogi.
- Ad8. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje waloryzacji cen materiałów typu asfalt, kruszywo itp.

## GMINA SULMIERZYCE

- Ad9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 i parametrach wskazanych w w/w dokumentach tj. w szczególności kruszywo twarde przekruszone z litej skały, kruszywo jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych oraz nie pochodzące z recyklingu o odporności na rozdrabnianie LA max 30.
- Ad10. Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z niesortu ani jakiegokolwiek udziału tego materiału w konstrukcji drogi.
- Ad11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego czyli: kruszywa pochodzącego z recyklingu (przekrusz betonowy, ceglany itp.) bądź kruszywa odpadowego (z odpadów przemysłowych, np. żużle wielkopieczowe, paleniskowe, popioły lotne itp.). Zamawiający nie dopuszcza również jakiegokolwiek udziału w realizacji zamówienia materiałów w postaci kruszywa pochodzącego z recyklingu oraz kruszywa odpadowego.
- Ad12. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 wzoru umowy „Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.) **z wyjątkiem materiału z frezowania nawierzchni**. Materiał ten stanowi własność Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest przetransportować go na własny koszt na plac przy ul. Objazdowej 2 w Sulmierzycach”.
- Ad13. j.w.
- Ad14. Zamawiający nie dopuszcza stabilizacji wykonanej metodą „na miejscu”. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stabilizacja winna być dowożona z mieszalników stacjonarnych
- Ad15. Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (str. 22 Instrukcji dla Wykonawców) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
- Ad16. Stroną uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach.

*W imieniu Zamawiającego*

**WÓJT**

*/-/*

***mgr Gabriel Orzeszek***