



Udanin, 22.06.2017

OS.271.2.9.2017

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław – Gmina Udanin"

W związku z wpłynięciem pytania Wykonawcy, Zamawiający publikuje pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

1. Jaki jest zakres rzeczowy inwestycji?
2. Czy przyłącza wodociągowe należy projektować do granicy nieruchomości, czy do budynku?
3. Czy inwestycja przebiega przez tereny zamknięte PKP?

1. Zakres rzeczowy obejmuje:
 - a) Sieć wodociągową we wsi Jarosław obejmującą stare i nowe budownictwo;
 - b) Oddzielne zasilane spółki JAROBO Sp.zo.o (zabudowania po byłym PGR);
 - c) Oddzielne zasilanie budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosław.
 - d) Obecne budownictwo to 40 budynków;
 - e) Podciągnięcie sieci do terenów przeznaczonych w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe;
 - f) Zaprojektowanie przyłączy do budynków;
 - g) Miejscowość Jarosław obecnie jest zasilana z SUW Ujazd Górny.
2. Przyłącza wodociągowe należy projektować do budynków.
3. Inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte PKP.

WÓJT

Teresa Olkiewicz