



URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870

fax./0-76/7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 18.04.2018

OS.271.1.4.2018

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św.
Urszuli w Udaninie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm.)
Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść prośby Wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz.

1. Z jakiego materiału ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa?

Odp. Drewno – np. sosna lub dąb

2. Jaki pakiet szybowy ma być zastosowany w oknach?

Odp. O współczynniku przenikania min. 0,9

3. Czy w oknach ze szprosami naklejanymi ma być zastosowana szyba ze szprosem ślepym (tzw. duplex)?

Odp. Szpros (jak w projekcie – naklejany 2-stronnie na szybę)

4. Czy oferta ma zawierać obróbkę tynkarską?

Odp. - TAK

5. Czy jest możliwość złożenia oferty bez drzwi ppoż?

Odp. – NIE MOŻNA

WOJCI

Teresa Otkiewicz

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

76/744-28-94

aleksandra.zastocka@udanin.pl