



URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel. 76/ 7442870 fax. 76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, dnia 01-09-2017 r.

Znak sprawy: GK I.7021.1.37.2017

URZĄD GMINY
w Udaninie
Referat Gospodarki Komunalnej
55-340 Udanin 26

Usługi Architektoniczno-Inżynierskie
Jan Węglewski
ul. Argentyńska 5
59-220 LEGNICA

DOTYCZY: Technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej w miejscowości Gościśław.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25-08-2017 r., data wpływu: 28-08-2017 r. w sprawie wydania technicznych warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej dla projektu budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościśław” - działki nr 252/3dr, 232dr, 258dr, 173/3 obręb ewidencyjny nr 0004 Gościśław, Gmina Udanin informujemy, że przyłączenie można wykonać pod następującymi warunkami :

1. Miejsce wpięcia w sieć wodociągową: istniejący wodociąg PCV Ø 110 zlokalizowany w obrębie działki nr 252/3dr i działki nr 173/3.
2. Wpięcie wykonać za pomocą trójnika Ø 110/ oraz zasuwy Ø 110 .
3. Włączenie w sieć wodociągową wykonane zostanie przy udziale przedstawiciela Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin .
4. Przejścia pod przeszkodami terenowymi wykonać w rurach ochronnych.
5. **Przed zasypaniem, wykonaną sieć rozdzielczą wodociągową należy zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin celem dokonania przeglądu oraz służbie geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.**

Urząd Gminy w Udaninie, Referat Gospodarki Komunalnej jako dostawca wody na terenie gminy Udanin, zapewnia wodę do celów przeciwpożarowych dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościśław”- działki nr 252/3dr, 232dr, 258dr, 173/3 obręb ewidencyjny nr 0004 Gościśław – gm. Udanin, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz. 1030 § 9 i 10).

Z poważaniem

Sprawę prowadzi :
Janusz Browarny
Tel : 76/870 93 51
e-mail: woda@udanin.pl

Z up. WÓJTA
~~mgr Janusz Browarny~~
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej