



Szalowanie ażurowe wypraskami stalowymi lub grodzicami zakładanymi poziomo

Podłużnice stalowe z teownikami ustawione pionowo

Rozpory o przedziale rozpiętości od 0,7 do 1,5m

H=0,8

Pas montażowy

Wykop

Pas montażowy

Bd=0,9m – kanał sieci wodociągowej De110mm i De90mm

USŁUGI ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE JAN WĘGLEWSKI ul. Argentyńska 5, 59-220 Legnica tel.: 76-744-22-32, e-mail: pracownia@weglewski.com			
OBIEKT ADRES	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościsław – dz. nr: $\frac{252}{3}$ dr, 232dr, 258dr, $\frac{173}{3}$ – obr. ewid.: 0004 Gościsław, gm. Udanin	DATA: VIII.2017r.	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Leon Jatkiwicz upr. nr: 608/01/DUW	INWESTOR ADRES	SKALA: –	
	GMINA UDANIN 55–340 Udanin 26		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Jan Węglewski upr. nr: 82/86/Lw	STADIUM BRANŻA	Projekt budowlany sanitarna	NR RYS.: IS05
SPRAWDZIŁ:	TEMAT RYSUNKU	Przekrój poprzeczny przez wykop sieci wody	NR ARKUSZA: 1