



URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870

fax./0-76/7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 23.04.2018

OS.271.1.4.2018

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Kościele Św.  
Urszuli w Udaninie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  
Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść prośby Wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz.

W zestawieniu stolarki widnieje 6 pozycji drzwi wewnętrznych: DW1, DW2,  
DW3, DW4, DW5, DW8. Które z tych pozycji dotyczą 4 szt. drzwi opisanych  
w SIWZ?

Odp. Wg zestawienia stolarki:

Drzwi DZ1- 1 szt. do renowacji są objęte zamówieniem,

Drzwi DW1, 1 szt. Drzwi ze szczeliną wentylacyjną nie są objęte niniejszym zamówieniem,

Drzwi DW2, 3 szt. Drzwi ze szczeliną wentylacyjną nie są objęte niniejszym zamówieniem,

Drzwi DW3, 1 szt. Drzwi drewniane są objęte zamówieniem,

Drzwi DW4, 1 szt. Drzwi drewniane są objęte zamówieniem,

Drzwi DW5, 1 szt. Drzwi drewniane są objęte zamówieniem,

Drzwi DW8, 1 szt. Drzwi stalowe są objęte zamówieniem.

WÓJT  
  
Teresa Olkiewicz

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

76/744-28-94

aleksandra.zastocka@udanin.pl