



Udanin 21.09.2018.

## ZAPYTANIE OFERTOWE NA

### **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lusinie w zakresie pomp sieciowych, szafy sterowniczej i układu chlorowania wody Stacji Uzdatniania Wody Lusina – Gmina Udanin** **Znak sprawy: 271.2.20.2018.**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

#### **I. Zamawiający:**

Gmina Udanin,  
Tel. 76/744-28-94  
REGON 390648109,  
e-mail: ug@udanin.pl

Udanin 26, 55-340 Udanin  
fax. 76/870-92-42  
NIP 913-15-00-162

#### **II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lusinie w zakresie pomp sieciowych, szafy sterowniczej i układu chlorowania wody.

Istniejący układ pompowy: Pompy samozasysające 65 PJM 215 szt.2 o parametrach pracy jednej pompy,  $Q = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 61 \text{ m H}_2\text{O}$ , moc silnika 11kW, Chlorator C-52.

Zakres zadania obejmuje:

1. Montaż nowego układu pompowego (zestawu hydroforowego); ilość pomp – 2, nominalne parametry pracy zestawu hydroforowego (praca 1 pompy),  
 $Q = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $H = 51,0 \text{ m H}_2\text{O}$   
 $P = 11,0 \text{ kW}$ .
2. Montaż zestawu bez konieczności przygotowywania specjalnego fundamentu;
3. Montaż lampy UV bakteriobójczej, przyłącze kołnierzowe, przepływ około  $45 \text{ m}^3/\text{h}$ .
4. Demontaż starego układu pompowego;
5. Spięcie nowego układu z istniejącymi rurociągami
  - a) Ssącym;
  - b) Tłocznym
6. Montaż chloratora do odkażania wody za pomocą podchlorynu sodu jako zabezpieczenie awaryjne, wydajność minimalna około  $1 \text{ l/h}$ , wydajność maksymalna do  $18 \text{ l/h}$ .
7. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na nowe urządzenia
8. Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonowania nowego układu pompowego.
9. Wszystkie rozwiązania technologiczne należy uzgodnić z Zamawiającym.
10. Istniejący obiekt SUW jest czynny i należy wykonać całość prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców gminy.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnić osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika w zakresie uprawnień sanitarnych i elektrycznych.

**III. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018

**IV. Kryterium wyboru oferty:**

- cena brutto – 100 %

**Kryterium cena**

Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową.

Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca, musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o wynagrodzenie dodatkowe.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań.

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po stronie Wykonawcy.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, przedstawiona w formularzu ofertowym.

Wszystkie wartości oraz ostateczną cenę oferty należy liczyć zgodnie z polskim systemem płatniczym do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

**V. Kontakt z Zamawiającym:**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Janusz Browarny-Kierownik referatu gospodarki komunalnej.

Treść pytań należy przesłać do Urzędu Gminy Udanin faksem, mailem, listownie lub osobiście.

**VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapeczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie Urzędu Gminy w Udaninie, Udanin 26, 55-340 Udanin lub mailowo na adres [aleksandra.zastocka@udanin.pl](mailto:aleksandra.zastocka@udanin.pl) w terminie do 01.10.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem:

**„Oferta na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Lusinie w zakresie pomp sieciowych, szafy sterowniczej i układu chlorowania wody.”**

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Prawa zamówień publicznych.

**VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę. Bezpośrednio przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wykonujące zadanie.

**VIII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:**


Ofertę cenową – zał. nr 1 (Wykonawca winien podać cenę zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia);

Oświadczenie Wykonawcy, że osoba / osoby wykonujące zadanie posiadają niezbędne uprawnienia (na druku oferty);

Oświadczenie Wykonawcy, że osoba / osoby wykonujące zadanie posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (na druku oferty);

Załączniki do Zapytania ofertowego 271.2.20.2018:

1. Formularz oferty;

**Wójt Gminy Udanin**  
  
**Teresa Olkiewicz**

## O F E R T A

Ja niżej podpisany .....prowadzący działalność gospodarczą/działający w imieniu  
.....z siedzibą .....

Tel..... /fax. .... e-mail.....

składam ofertę na: „**modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Lusinie w zakresie pomp  
sieciowych, szafy sterowniczej i układu chlorowania wody.**”

Cena .....zł netto (słownie:.....)

VAT .....% .....zł

Cena .....zł brutto (słownie:.....)

1. Przyjmuję/jemy do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam/my, że wykonam/my przedmiot zamówienia w terminach określonych w zapytaniu ofertowym :
3. Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia wykonam/my siłami własnymi.
4. Oświadczam, że osoba/osoby, która/które będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada(ją) wymagane uprawnienia konieczne do wykonywania zamówienia.
5. Oświadczam, że posiadam w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczenie OC i zobowiązuje się utrzymywać polisę przez cały okres prac projektowych i montażowych

.....  
Miejscowość data

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy