



Udanin, 24.09.2019r.

OS.271.1.13.2019

*Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu*

**Dotyczy: Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.)  
Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

Zgodnie z przedmiarami robót należy wykonać warstwę wiążącą AC 16W gr. 7cm. i warstwę ścieralną gr. 5cm. AC 11S.

Zgodnie z projektem –warstwa wiążąca AC11W gr. 4cm. i warstwa ścieralna AC8S gr. 4cm. Wg STWiOR warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W.

Jaki beton asfaltowy przyjąć do wyceny i jakiej grubości?

Należy przyjąć następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa wiążąca AC16W - 4cm
- warstwa ścieralna AC11S - 4cm

Z up. Wójta Gminy  
*Andrzej Bielski*  
Sekretarz Gminy

Sporządziła:

*Bm* Aleksandra Zastocka, inspektor ds. zamówień publicznych,  
Tel. 76/744-28-94, e-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl

Osoba zatwierdzająca: *Bm*

Barbara Mazur, kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i infrastruktury technicznej  
Tel. 76/744-28-84, e-mail: barbara.mazur@udanin.pl