

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 101/HK/19

Ujazd Górny, 27 października 2021 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszka Iwaszko, st. asystenta HK up. nr 503/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2018 r. poz. 2096)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy w Udaninie 26, 55-340 Udanin.....

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja uzdatniania wody w Ujeździe Górnym.....

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy w Udaninie. Referat Gospodarki Komunalnej Udanin 86b, 55-340 Udanin.....

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

.....  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 695-10-05-572/000544668/.....

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Płaziuk – Wójt Gminy Udanin.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Janusz Browarny – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Udaninie.....

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 27.10.2021 r. godz. 10:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* podmiot nie jest przedsiębiorca

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie jest przedsiębiorca .....

4. Data i godzina zakończenia kontroli 27.10.2021 r. godz. 12:00.....

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* .....

6. Zakres przedmiotowy kontroli kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Nie dotyczy.....  
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
 – nr i nazwa protokołu/ów\*  
 Nie wykonano
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
Nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Nie dotyczy.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
Nie dotyczy.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
Nie dotyczy .....
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W obiekcie wszczęto postępowanie administracyjne w zakresie nieprawidłowej jakości wody, wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia ze względu na zanieczyszczenie sieci w m. Jarosław bakteriami gr. coli.

W dniu 21.09.2021r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel PPIS w Środzie Śląskiej pobrał do badań laboratoryjnych w kierunku parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbki wody do spożycia ze stacji uzdatniania wody w Ujeździe Górnym oraz z sieci wodociągowej zasilanej przez wodociąg w Ujeździe Górnym tj. w świetlicy w Jarosławiu 18, 55-340 Udanin (jest to końcówka sieci wodociągowej zaopatrująca wyłącznie świetlicę wiejską). W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: bakterii gr. coli w ilości > 100 jtk w 100 ml wody oraz parametrów fizykochemicznych: żelaza i manganu w punkcie na sieci wodociągowej. Ponowne badanie w innym punkcie na sieci, tj. w Ośrodku Zdrowia w Ujeździe Górnym nie wykazało nieprawidłowości w zakresie bakterii gr. coli. Zarządca przystąpił do działań naprawczych i zlecił ponowne przeprowadzenie badań kontrolnych na stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Badanie wykazało nieprawidłowości w zakresie jakości wody w świetlicy w Jarosławiu – stwierdzono nadal obecność bakterii z grupy coli >80. Zarządca ponownie przystąpił do dezynfekcji odcinka sieci (jest to końcówka sieci wodociągowej zaopatrująca wyłącznie świetlicę wiejską) i zlecił ponowne badanie wody.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg Ujazd Górny (SUW Ujazd Dolny) zaopatruje miejscowości: Jarosław, Jarostów, Karnice, Ujazd Dolny, Ujazd Górny.

Budynek stacji uzdatniania wody oraz studnie ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone przed osobami postronnymi. Zarządca w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje zgodnie z harmonogramem badania wody. Wodociąg zaopatruje 1305 osoby, produkcja wody wynosi 183 m<sup>3</sup>/d, długość sieci wodociągowej wynosi 25,4 km (sieć wykonana jest z polichloroku winylu). Uzdatnianie wody polega na filtracji oraz napowietrzaniu. Woda surowa ze studni podawana jest na 3 filtry odkwaszające następnie na 3 filtry usuwające żelazo i na 3 filtry usuwające mangan.

Woda ujmowana jest z 3 studni o głębokościach:

- 57 m (włączona do eksploatacji w 1992 r.),
- 50 m (włączona do eksploatacji w 1992 r.),
- 48 m (włączona do eksploatacji w 1992 r.).

Woda uzdatniona gromadzona jest w 2 zbiornikach wody czystej (pojemność każdego zbiornika 100 m<sup>3</sup>) znajdujących się na terenie stacji uzdatniania. Za filtrami usuwającymi żelazo woda jest mieszana za pomocą mieszaczy wodno – powietrznych. Zbiorniki czyszczone w razie potrzeby.

Dezynfekcja wody: zamontowana jest lampa UV (UV TMA AM5) do dezynfekcji wody podawanej na sieć wodociągową (lampa dezynfekuje wodę ze zbiornika wody czystej przed podaniem na sieć wodociągową).

Pobór wody odbywa się na podstawie Decyzji Starosty Średzkiego z dnia 30.12.2015 r. ważnej do 29.12.2025r (znak ŚiR.6341.47.3.2015).

Popłuczyny z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody w Ujeździe Dolnym, oczyszczone na osadniku, odprowadzane są do rowu melioracyjnego dopływu rzeki Średzka Woda w km 26 + 500. Ustanowione są strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych - decyzja Starosty Średzkiego z dnia 18.07.2014r. z terminem obowiązywania do 17.07.2024 r. (znak ŚiR.6341.16.2.2014).

Dnia 25.08.2021r. rozpoczęto prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody, polegające na wykonaniu układu technologicznego uzdatniania wody składającego się głównie z :

- demontażu istniejącego układu uzdatniania, zachowując ciągłość dostaw wody,
- montażu układu napowietrzania wody – zestawu aeracji DN1200,
- montażu zestawu sprężarki do napowietrzania wody,
- montażu układu filtracyjnego składającego się z 4 zestawów filtracji
- montażu zestawu dmuchawy do płukania filtrów,
- montażu armatury odcinającej, pomiarowej i regulacyjnej,
- montażu orurowania SUW ze stali nierdzewnej
- montażu zbiornika bezodpływowego, betonowego o poj. 5m<sup>3</sup>
- malowanie ścian i sufitów w hali filtrów.

Proces technologiczny polegać będzie na pobieraniu, jak dotychczas wody surowej z 3 studni głębinowych. Pobrana woda kierowana będzie do mieszacza statycznego zamontowanego przed Zestawem Aeracji. Powietrze do aeracji wody doprowadzane będzie przy pomocy sprężarki tłokowej. Kolejny etap filtracja – na dwóch zestawach filtracji na pierwszym stopniu oraz dwóch na drugim stopniu. Po filtracji woda kierowana będzie do istniejącego zbiornika czystej wody o poj. 100m<sup>3</sup>, a następnie zasilać będzie sieć wodociągową i pompę płuczącą. Płukanie filtrów odbywać się będzie w sposób automatyczny.

Zakończenia prac modernizacyjnych zaplanowano na koniec marca 2022r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

a) nie stwierdzono

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

brak.....

#### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy .....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Nie dotyczy ..... słownie ..... Nie dotyczy .....

(nr mandatu karnego)..... Nie dotyczy .....

(podstawa prawna)..... Nie dotyczy .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

..... Nie dotyczy .....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy .....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

Z up. WÓJTA

*mgr. Janusz Brawarny*

Kierownik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Referatu Gospodarki Komunalnej

Starszy Asystent  
PSSEW Środzie Śląskiej

*mgr inż. Agnieszka Iwaszk*  
(czytelny podpis kontrolującego)

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 2022.11.10

Z up. WÓJTA

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

*mgr. Janusz Brawarny*

Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić