




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie



Września, dnia 22 sierpnia 2017 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oblączkowie nr ewid. dz. 89

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono wniosek następującej treści:

### Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie wielkości oczka siatki stalowej plecionej, w przedmiarze jest #35mm, a w opisie technicznym #45mm, którą wielkość oczka mamy przyjąć?

Jednocześnie informuję, że proponowane rury na słupki pośrednie  $\phi 48 \times 2 \text{ mm}$  jak i rogowe  $\phi 60,3 \times 2 \text{ mm}$  są za małej średnicy jak i gr. ścianki.

Informuję, że do tego typu ogrodzenia z siatką stalową powinny być słupki min. z rury  $\phi 60,3 \times 3 \text{ mm}$  (pośrednie jak i rogowe).

Możemy wykonać ogrodzenie w proponowanej konfiguracji ale na ryzyko projektanta.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wielkość oczka siatki stalowej należy przyjąć zgodnie z przedmiarem oraz rysunkiem załączonym do dokumentacji projektowej, tj. #35mm. Ponadto, Zamawiający poprawia parametry rur na słupki, tj. średnica słupków podporowych i narożnych –  $d 80,0 \times 3,3 \text{ mm}$ , średnica słupków pośrednich –  $d 60 \times 3,3 \text{ mm}$ , poprzeczki oraz zwieńczenie ogrodzenia –  $d 42 \times 2 \text{ mm}$ , zgodnie z rysunkiem do opisu przedmiotu zamówienia. Poprawiony opis techniczny stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Korajewski  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

### URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)