

Września, dnia 10 lipca 2017 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na rekultywację kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo gm. Września

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów ziemi kompostowej zgodnie z przedmiarem robót, wykonanie warstwy wyrównawczej - dział 3?

Odpowiedź:


Dział 3 to wykonanie warstwy wyrównawczej. Warstwa ta ma za zadanie wyrównanie powierzchni kwatery przed kolejną warstwą rekultywacyjną i zabezpieczenie podłoża przed erozją, rozwiewaniem odpadów lekkich. Pozycja w przedmiarze - ziemia kompostowa – parametry: materiał umożliwiający zagęszczenie, łatwy w rozprowadzeniu, ogólnodostępny. Zastosować można zgodnie z projektem materiał budowlany typu kruszywo np. piasek, żwir, pospółka.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania warstwy biologicznej ziemi, humusu z mieszanki piasku z torfem w proporcji 70:30?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość jednak nie w całym profilu. Jedyne maksymalnie 0,5m od warstwy wyrównawczej. Pozostała część warstwy biologicznej 0,5m, w której nastąpi ukorzenie roślin należy wykonać z humusu. Materiał zastosowany do wykonania warstwy biologicznej musi umożliwiać wzrost roślin rekultywacyjnych.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski

Referatu Zamówień Publicznych