


Września, dnia 1 czerwca 2017 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



**WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 5.225.000 euro na budowę kotłowni na paliwo stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze robót brak wyceny kotła na paliwo stałe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale II opis przedmiotu zamówienia poinformował, że jest w posiadaniu kotła na paliwo stałe ekogroszek. Zamawiający podaje niezbędne parametry posiadanego kotła: kocioł c.o. wodny-stalowy, moc cieplna 19 kW, pow. grzewcza 2m<sup>2</sup>, spraw. cieplna 82%, waga kotła 405 kg, dop. ciśnienie 0,15 MPa, jednorazowy zasyp paliwa 200 kg, podajnik na ekogroszek od strony lewej kotła, wyjście czopucha z tyłu kotła, rok produkcji 2017.

**Pytanie nr 2**

W przedmiarze robót brak wyceny próby szczelności i wytrzymałości instalacji ZWU i CWU (jest tylko w pkt próba szczelności CO).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do obowiązku Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w tym między innymi próba szczelności i wytrzymałości instalacji. Wykonawca winien skalkulować w ofercie wykonanie prób szczelności i wytrzymałości instalacji oraz niezbędnych pomiarów i badań.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl