



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie



Września, dnia 26 maja 2017 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 1

Z załączonego do przetargu SIWZ wynika, że roboty budowlano-montażowe obejmują min. zabudowanie tłoczni ścieków, natomiast przedmiar robót pozycja 24 oraz 25 wskazuje, aby oferent w wycenie ujął tylko robociznę i sprzęt. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w ofercie ma ująć tylko roboty montażowe związane z zabudową korpusu tłoczni (dostawa Inwestora) czy również zakup kompletnej tłoczni ścieków której szczegółowe opisy są zawarte w dokumentacji przetargowej?

### Odpowiedź:

Wykonawca uwzględni roboty montażowe – zgodnie z przedmiarem robót poz. 24 i 25- tylko robocizna i sprzęt. Zamawiający dostarczy we wskazane miejsce materiał tj. komora tłoczni oraz moduł tłoczni –zakres dostawy zgodnie z rys. techn. nr 15, Zamawiający (dostawca tłoczni) wykona podłączenie do sieci energetycznej oraz rozruch urządzenia.

### Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o część elektryczną dla tłoczni ścieków?

### Odpowiedź:

Nie dotyczy zakresu Wykonawcy – Zamawiający (dostawca tłoczni) wykona zakres prac dot. podłączenia tłoczni do sieci energetycznej.

### Pytanie 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o armaturę jaką należy zastosować w studniach czyszczakowych i w studniach odpowietrzających na rurociągu tłocznym.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną dot. szczegółowego wskazania armatury w studniach z czyszczakiem i odpowietrzeniem na rurociągu tłocznym. Ustala się że zastosowana armatura zamontowana będzie

## URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

w studniach betonowych z możliwością łatwej konserwacji w miejscu wbudowania, dzięki dwuczęściowej budowie. Materiały zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w przedłożonych wnioskach materiałowych.

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla powyższego zadania? Jeśli tak, prosimy o załączenie jej do dokumentacji przetargowej.

#### Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczna stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie z PKP na wykonanie przewiertu pod torami? Jeśli tak, prosimy o załączenie uzgodnienia do dokumentacji przetargowej.

#### Odpowiedź:

Uzgodnienia z PKP stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ponadto Zamawiający modyfikuje §17 ust. 2 projektu umowy poprzez doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania. §17 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się fakturowanie miesięczne, faktury częściowe miesięczne wystawiane będą i dostarczane Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca w którym wykonywane były roboty (np. do 7 kwietnia 2017 roku za roboty wykonane w marcu 2017 roku). Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 85 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy”.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski

Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

URZĄD MIASTA I GMINY

INSPEKTOR  
Julita Wojcińska

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)