

Września, dn. 18.10.2016 r.

L. Dz. 6337/TT/2016

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

**Warunki techniczne nr 365/WW/2016
sieci wodociągowej**

Lokalizacja: Psary Małe ul. Folwarczna i ul. Polna dz. nr 172, 166, 278
- sieć wodociągowa

Celem wymiany awaryjnej pod względem eksploatacyjnym sieci wodociągowej PVC 90 mm, wykonanej na terenach prywatnych w roku 1994, podajemy następujące warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci wodociągowej:

1. Sieć wodociągowa – projektowanie

- 1.1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE 110 mm w ww. działkach.
- 1.2. Dokonać połączenia istniejących sieci wodociągowych:
 - PVC 90 mm ułożonej w działce oznaczonej nr geodezyjnym 166, na głębokości ok. 1,60 m i zaznaczonych na mapie linią ciągłą kolorem niebieskim,
 - PVC 110 mm ułożonej w ul. Długiej w działce oznaczonej nr geodezyjnym 278, na głębokości ok. 1,60 m i zaznaczonej na mapie linią ciągłą kolorem niebieskim
- 1.3. Wszelkie roboty na istniejącej sieci wodociągowej, a związane z jej rozbudową wykonuje tylko PWiK Sp. z o.o.
- 1.4. Na przejście siecią wodociągową przez tereny innych właścicieli należy uzyskać ich pisemną zgodę.
- 1.5. Na sieci zaprojektować zasuwy odcinające oraz hydranty nadziemne z zasuwami odcinającymi w ilości określonych normą oraz potrzebami eksploatacyjnymi.
- 1.6. Dopuszcza się stosowanie armatury Akwa, Jafar, AVK, Hawle.
- 1.7. Projekt budowlany sieci wodociągowej opracować m.in. na podstawie:
 - niniejszych warunków technicznych wydanych przez PWiK Sp. z o.o. we Wrześni,

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Polskich Norm oraz obowiązujących przepisów prawa,
- projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionego przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający przy Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10.

1.7. Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej w 5 egz. przedłożyć w naszym Przedsiębiorstwie (Dział Techniczny) celem uzgodnienia, z których jeden zostaje w aktach PWiK Sp. z o.o. we Wrześni.

2. Warunki ogólne do wykonania sieci wodociągowej:

2.1. Zgodnie ze zmianą przepisów Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443) przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót, inwestor powinien dokonać zgłoszenia budowy sieci wodociągowej:

a) co najmniej 30 dni w Starostwie Powiatowym we Wrześni – Wydział Administracyjny Architektoniczno-Budowlany, ul. Chopina 10 (art.29 ust.1 pkt.19 a), oraz

b) w terminie 14 dni do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8 (art.29a) pisemnie na naszym druku.

2.2. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać ciśnieniem 1,0 MPa.

2.3. Po przepłukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji sieci zgłosić do właściwej terenowo Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem pobrania próby wody do badania bakteriologicznego.

2.4. Wykonaną sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru naszemu Przedsiębiorstwu oraz uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczyć 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8.

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 m-cy.

Załączniki:

- mapa z wskreślonym istniejącym uzbrojeniem podziemnym

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Ochotny

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
62-300 Września, ul. Mostawska 8
Ils: 630196722, NIP 784-00-09-517
Tel. : (61) 334-05-47 (TT)

Dotyczy do warunków
365/NW12016 z dnia
18.10.2016r

Starszy Inspektor
ds. Technicznych
Podulka
mgr inż. Karolina Soteka



Nazwa:

Skala: 1:1 000

Data: 2016-10-18

PWiK Sp. z o.o.
ul. Miłostawska 8, Września